ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 18-05/119 445032, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19 « 22 » марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Квиринг Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Петра Владимировича Лапшова с. Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области " (ГБОУ СОШ с. Мусорка), юридический адрес: 445133, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 б; фактические адреса: 1) 445133, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 б, 2) 445151, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Кирилловка, село Кирилловка, ул. Советская, 27, 3) 445151, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Кирилловка, село Кирилловка, ул. Советская, 35, 4) 445133, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, ул. Молодежная, д. 2 А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1)445133, Самарская обл., м. р. Ставропольский, с. П. Мусорка, с. Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 б.

1. В нарушение требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы имеет дефекты.
2. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и (или) потолки в помещениях имеют дефекты, повреждения и (или) следы протеканий кровли: в помещении кабинета технологии (дефекты задней стены), кабинета математики свежие следы протекания кровли, потолки кабинетов иностранного языка, истории, кабинета 2 класса с дефектами, значительные дефекты с признаками протекания кровли, грибка в общем коридоре

туалета, сан.узле для персонала, в коридоре у кабинета директора, в коридоре 2 этажа , светонесущей стены, имеются дефекты стен и потолка в гардеробной за счет полного протекания кровли – козырька крыльца школы, в санитарных узлах значительные дефекты стен (осыпается отстает побелка), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях: кабинетов математики, музыки, английского языка, 4 класса, в обеденном зале столовой полы имеют дефекты, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI п. 172, таблица 6.1., 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обеспечены нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 кв.м при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах начальной школы: 1 класс и 4 класс, правила расстановки мебели (в частности расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 2,4 м).

5. В нарушение требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные доски в кабинетах информатики, химии, физики не обеспечены дополнительным источником искусственного освещения – софитом.

6. В нарушение требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения кабинетов начальных классов не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

7. В нарушение требований п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.2., п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды учреждение не обеспечено достаточным запасом чистой посуды - одноразовыми стаканами.

9. В нарушение требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка стен помещений пищеблока, обеденного зала имеет повреждения, дефекты.

10. В нарушение требований п.2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок с набором помещений для работы на полуфабрикатах, работает на сырье. Планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства пищевой продукции, не позволяет обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

11. В нарушение требований п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не оборудовано специальное место для хранения уборочного инвентаря (нет шкафа, стеллажей).

12. В нарушение требований п. 3.4.(1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечено хранение верхней одежды, обуви, личных вещей персонала в индивидуальных шкафах или специально отведенном месте.

13. В нарушение требований п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования) пищеблок не

беспечен минимальным перечнем оборудования производственных помещений: нет картофелечистки, овощерезательной машины, протирочной, отсутствует раковина для повторной обработки овощей, зелени и фруктов (без термической обработки), раковины для мытья рук персонала. Отсутствуют пекарский шкаф, пароконвектомат, электро-котел.

14. В нарушение требований п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в производственных помещениях столовой (цех ГП) имеются столы, выполненные из дерева.

15. В нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование: моечные ванны, являющиеся источником выделения влаги и тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой;

16. В нарушение п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в зоне хранения продуктов питания и продовольственного сырья пищеблока не оборудована система вентиляции, отсутствует система кондиционирования воздуха. Температура воздуха в складах 23-25 гр. по показателям психрометров, что не соответствует требованиям к хранению основных продуктов питания: бакалеи, киселей, какао напитков, кофейных напитков, кондитерских изделий и др. в соответствии с рекомендациями, установленными изготовителями.

2) 445133, Самарская обл., м. р. Ставропольский, с. П. Мусорка, с. Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 а, **СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Мусорка** .

1. В нарушение требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории детского сада имеет дефекты.

2. В нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.180, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: воспитанники разновозрастной младшей группы не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, нет мебели «0» группы роста.

3. В нарушение требований п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в полной мере не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей на разновозрастной младшей группы

4. В нарушение требований п. 3.1.1. п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 170, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в спальные комнатах групп не обеспечены нормы площади на 1 ребёнка, не выдерживаются правила расстановки кроватей от наружных стен, от отопительных приборов, между изголовьями двух кроватей, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними.

5. В нарушение требований п. 2.4.11. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 182, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: туалетная разновозрастной младшей группы оснащена взрослыми унитазами, установка раковин на высоте более 40-50 см от пола до борта: 67 см.

6. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и (или) потолки в помещениях имеют дефекты, повреждения и (или) следы протеканий кровли: в помещениях разновозрастной младшей группы и разновозрастной старшей группы следы протеканий кровли, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. В нарушение требований п.2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическ требования к организации общественного питания населения» пищеблок с набором помещени для работы на полуфабрикатах, работает на сырье. Планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства пищевой продукции, не позволяет обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

8. В нарушение требований п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования) пищеблок не обеспечен минимальным перечнем оборудования производственных помещений: нет картофелечистки, овощерезательной машины, протирочной, отсутствует раковина для повторной обработки овощей, зелени и фруктов (без термической обработки), Отсутствуют пекарский шкаф, пароконвектомат, электро-котел.

9. В нарушение требований п. 2.8., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования) при отсутствии технологического оборудования жарочного шкафа, пароконвектомата осуществляется изготовление, шницелей, биточек паровых, котлет рыбных паровых.

10. В нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование: моечные ванны, 2 электроплиты, являющиеся источником выделения влаги и тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой.

10. в нарушение требований п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» на пищеблоке детского сада допускается изготовления блюд в кухонной посуде из алюминия.

11. В нарушение требований п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складских помещениях пищеблока отсутствует система вентиляции, отсутствует система кондиционирования воздуха. Температура воздуха в складах выше 24 гр. по показаниям психрометров, что не соответствует требованиям к хранению продуктов питания: бакалеи, киселей, какао напитков, кофейных напитков, кондитерских изделий и др. в соответствии с рекомендациями, установленными изготовителями. В настоящее время данная продукция поступает минимальными партиями.

3) 445151, Самарская обл., м. р. Ставропольский, с. П. Кирилловка, с. Кирилловка, ул. Советская, 35, СП детский сад «Солнышко» с. Кирилловка.

На контроле территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти предписание по итогам плановой выездной проверки № 18-05/09-1 от 04.02.2022 со сроком исполнения 02.08.2024г. В объёме проведенных осмотров вновь выявленных нарушения обязательных требований СанПиН нет.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средний общеобразовательной школе с.

1)445133, Самарская обл., м. р. Ставропольский, с. П. Мусорка, с. Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 б.

1. Устранить на территории школы дефекты асфальтового покрытия, обходных дорожек в соответствии требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Устранить причину протекания кровли, следы протеканий, дефекты гигиенического покрытия стен, потолков в помещении кабинета технологии (дефекты задней стены), кабинета математики свежие следы протекания кровли, потолки кабинетов иностранного языка, истории, кабинета 2 класса с дефектами, значительные дефекты с признаками протекания кровли, грибка в общем коридоре туалета, сан.узле для персонала, в коридоре у кабинета директора, в коридоре 2 этажа у светонесущей стены, дефекты примыкание стен и потолка в гардеробной за счет полного протекания кровли – козырька крыльца школы, в санитарных узлах значительные дефекты стен (осыпается, отстает побелка), обеспечить покрытием, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить поверхности, покрытие полов в помещениях: кабинетов математики, музыки, английского языка, 4 класса, в обеденном зале столовой без дефектов в соответствии требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. При комплектовании классов, закреплении за кабинетами обеспечить нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 кв.м при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах начальной школы: 1 класс и 4 класс, правила расстановки мебели (в частности расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 2,4 м) в соответствии требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI п. 172, таблица 6.1., 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Обеспечить учебные доски в кабинетах информатики, химии, физики дополнительным источником искусственного освещения – софитом в соответствии требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Предусмотреть в кабинетах начальной школы раковины с подводкой горячей и холодной воды в соответствии требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды предусмотреть, обеспечить учреждение достаточным запасом посуды - одноразовыми стаканами в соответствии требований п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.2., п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Обеспечить внутреннюю отделку стен помещений пищеблока, обеденного зала без повреждений, дефектов, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Обеспечить работу пищеблока на полуфабрикатах высокой степени готовности, очищенных овощах, обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии

требований п.2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения».

10. Оборудовать на пищеблоке специальное место для хранения уборочного инвентаря (в т.ч. шкаф, стеллажи) в соответствии требований п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11. Обеспечить специально отведенное место хранения верхней одежды, обуви, личных вещей персонала в индивидуальных шкафах в соответствии требований п. 3.4.(1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. Обеспечить пищеблок школы минимальным перечнем оборудования производственных помещений в соответствии требований п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования).

13. Изготовление продукции (блюд, кулинарных изделий) проводить в соответствии технологических карт и при наличии технологического, теплового оборудования в соответствии требований п. 2.8., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования).

15. Обеспечить пищеблок достаточным количеством производственных столов, выполненных из материалов (цельнометаллические), устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Оборудовать моечные ванны, являющиеся источником выделения влаги и тепла, локальной вытяжной системой; в соответствии требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Обеспечить эффективную работу система вентиляции (общеобменная, канальная), в том числе кондиционирование воздуха с целью обеспечения температура воздуха в зоне хранения продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечить условия хранения продуктов в соответствии с рекомендациями, установленными изготовителями, в соответствии с требованиями п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) 445133, Самарская обл., м. р. Ставропольский, с. П. Мусорка, с. Мусорка, ул. Молодёжная, д. 2 а, **СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Мусорка .**

1. Устранить на территории детского сада дефекты асфальтового покрытия, обходных дорожек в соответствии требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в соответствии требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить воспитанников разновозрастной младшей группы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, в том числе мебелью «0» группы роста в соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.180, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

. Обеспечить работу сушильных устройств на разновозрастной младшей группе, обеспечить в полной мере условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в соответствии требований п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. При комплектовании возрастных групп, расстановке оборудования, мебели, в том числе в спальных комнатах обеспечить нормы площади на 1 ребёнка, выдерживають правила расстановки кроватей от наружных стен, от отопительных приборов, между изголовьями двух кроватей, обеспечивать свободный проход между кроватями в соответствии требований п. 3.1.1. п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 170, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5.Обеспечить туалетную комнату разновозрастной младшей группы детскими унитазами, выполнить установку раковин на высоте более 40-50 см от пола до борта в соответствии требований п. 2.4.11. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 182, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Устранить причину протекания кровли, следы протеканий, дефекты гигиенического покрытия стен в помещениях разновозрастной младшей группы и разновозрастной старшей группы, обеспечить проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить работу пищеблока на полуфабрикатах высокой степени готовности, очищенных овощах, обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии требований п.2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Обеспечить пищеблок детского сада минимальным перечнем оборудования производственных помещений в соответствии требований п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования).

9. Изготовление блюд, кулинарных изделий проводить в соответствии с технологическими картами, при наличии технологического оборудования, предусмотренного тех.картами в соответствии требований п. 2.8., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (минимальный перечень оборудования).

10 Оборудовать технологическое оборудование: моечные ванны, 2 электроплиты, являющиеся источником выделения влаги и тепла, локальной вытяжной системой; в соответствии требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Не допускать изготовления блюд в кухонной посуде из алюминия в соответствии требований п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

11. Обеспечить эффективную работу система вентиляции (общеобменная, канальная), в том числе кондиционирование воздуха с целью обеспечения температура воздуха в зоне хранения продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечить условия хранения продуктов в соответствии с рекомендациями, установленными изготовителями, в соответствии с требованиями п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи». в соответствии требований п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складских помещениях пищеблока отсутствует система вентиляции, отсутствует система кондиционирования воздуха.

Срок исполнения пунктов предписания 10.08.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза Петра Владимировича Лапшова с. Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области "

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19. кабинет № 60 тел./факс: 37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда — Квиринг Т.В.

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» марта 2023 г. _____ Г.И. Новикова

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: