



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности  
городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 108/1/1**  
**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
Средняя общеобразовательная школа села Мусорка муниципального района Ставропольский  
Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский по пожарному надзору – начальника ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский полковника внутренней службы Сивана Андрея Ивановича, № 108 от «30» января 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» февраля 2014 г. по «24» февраля 2014 г. проведена проверка государственным инспектором г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский по пожарному надзору – начальником отделения ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский майором внутренней службы Петровым Владимиром Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

здания СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Мусорка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, село Кирилловка, улица Советская, 35,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ СОШ с. Мусорка – Жирновой Ларисой Георгиевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1	2	3	4	
1.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова (объекту) превышает 20 минут.	п. 1 ст. 76 гл. 17 <b>Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ</b> : Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.	01.06.2014	
2.	Дверь помещений кладовой для хранения белья и гладильной не имеет предел огнестойкости не менее 0,6 часа.	п. 1.82 <b>СНиП 2.08.02-89*</b> : Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.06.2014	
3.	Для отделки пола, на путях эвакуации, применены горючие материалы (линолеум).	пп. б) п. 2.1.21 <b>ППБ 101-89</b> : В зданиях детских учреждений запрещается: использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы.	01.06.2014	
4.	В учреждении, не заключен соответствующий договор на обслуживание установок пожарной сигнализации начальной школы со специализированной организацией.	п. 2.5.1 <b>ППБ 101-89</b> : Учреждение, не имеющее возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями Минприбора СССР.	01.06.2014	
5.	Прибор приемно-контрольный размещён таким образом, что высота от уровня пола до оперативных органов управления составляет более 1,5 м. (по факту 1,6 м.).	п. 12.52 <b>НПБ 88-2001</b> : Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8–1,5 м.	01.06.2014	
6.	Ручной пожарный извещатель, размещенный у эвакуационного выхода левого крыла здания, установлен на высоте 1,5 м. от уровня земли или пола.	п. 12.41 <b>НПБ 88-2001</b> : Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м. от уровня земли или пола.	01.06.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский  
по пожарному надзору – начальник отделения  
ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский  
майор внутренней службы Петров В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 02 2014 г.



С предписанием ознакомлена, копию предписания для исполнения получила:

«24» 02 2014 г.

Директор ГБОУ СОШ села Мусорка  
Жирнова Л.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)